Общество с ограниченной ответственностью «МГНЭксперт» (ООО «МГНЭксперт»)
ИНН: 2461218700; КПП: 246401001; Юр.адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, д. 139, кв. 9;
E-mail: mgnekspert@mail.ru; Телефон: 8(391) 215-42-14

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Объект социальной инфраструктуры (ОСИ): Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО «СФУ»), стадион «Перья-3»

Адрес объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): 660074, Красноярский край, город Красноярск, Октябрьский район, улица Борисова, дом 6и

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО «СФУ»)

Исполнитель работ: Общество с ограниченной ответственностью «МГНЭксперт» (ООО «МГНЭксперт»)

Исполнитель работ:
ООО «МГНЭксперт»
Генеральный директор
_____ Е.А. Шмаков
"06" сентября 2021 г.

Красноярск, 2021

УТВЕРЖДАЮ
ректор ФГАОУ ВО «СФУ»
Румянцев Максим Валерьевич

_____М.В. Румянцев
«____» _____20___ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N _____

I. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО «СФУ»), стадион «Перья-3»

1.2. Адрес объекта: 660074, Красноярский край, город Красноярск, Октябрьский район, улица Борисова, дом 6и

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (административно-бытовой блок), этажность – 3 этажа (+ 1 подвальный этаж), общая (полезная) площадь этажей – 2487,8 кв.м (в т.ч. терраса, балконы – 145,8 кв.м

- часть здания __-___ этажей (или помещение на __-__ этаже), __-__ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 302 579 кв. м (кадастровый номер земельного участка – 24:50:0000000:250; категория земель - Земли населённых пунктов; разрешенное использование - Для объектов общественно-делового значения, занимаемый учебно-административными зданиями и сооружениями)

Иные сведения об объекте:

Тип объекта капитального строительства - плоскостное спортивное сооружение (п. 3.26 СП 332.1325800.2017)

Стадион СФУ «Перья-3» включает в себя комплекс сооружений:

- поле с искусственным покрытием: габариты - 109х72,5 м, для игры в футбол и регби — игровая площадь поля 98х68 м; 4 беговые дорожки для занятий легкой атлетикой, имеющие специальное (резиновое) покрытие; сектор для прыжков в длину и сектор для прыжков высоту. Количество зрительских мест на трибунах – 500 посадочных мест. Класс пожарной функциональной опасности - Ф2.3 (п. 2в ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ: спортивные сооружения с трибунами с расчетным числом посадочных мест для посетителей на открытом воздухе).

- универсальная спортивная площадка: открытая хоккейная коробка 60х30 м2; площадка для мини-футбола, игры в хоккей. Количество зрительских мест на трибунах – 48 посадочных мест. Класс пожарной функциональной опасности - Ф2.3 (п. 2в ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ: спортивные сооружения с трибунами с расчетным числом посадочных мест для посетителей на открытом воздухе).

- административно-бытовой блок: имеются административные помещения и учебная аудитория на 30 человек (1 шт.), 6 раздевалок, 2 тренажёрных зала, площадью 72 м2. Класс пожарной функциональной опасности - Ф3.6 (п. 3е ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ: бытовые помещения).

Количество сотрудников по штату – 7 человек, количество спортсменов (при проведении тренировочных занятий) - 112 человек (занимающихся – 100 человек, тренеров – 12 человек).

1.4. Год постройки здания (ввода в эксплуатацию или завершения строительства) 2017 г.

последнего текущего (капитального) ремонта:

- капитальный ремонт или реконструкция: эксплуатация ОСИ на момент обследования осуществляется в рамках расчетного срока службы зданий и сооружений до реконструкции или капитального ремонта – не менее 50 лет с момента завершения его строительства (п. 5.7 СП 255.1325800.2016; п. 4.1 СП 418.1325800.2018)

- текущий ремонт: эксплуатация элементов, влияющих на обеспечение доступности лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН), на момент обследования осуществляется в рамках расчетного срока эксплуатации элементов зданий и сооружений ОСИ до проведения очередного текущего ремонта – не менее 10 лет с момента завершения его строительства (п. 5.8 СП 255.1325800.2016; п. 4.1 (прил. 3) ВСН 58-88(р); п. 4.1 СП 418.1325800.2018)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущий ремонт: при необходимости, по результатам обследования технического состояния элементов и систем ОСИ, влияющих на обеспечение доступности лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН), или с периодичностью в соответствии с расчетными сроками службы эксплуатации данных элементов и систем (п. 5.8 СП 255.1325800.2016; п. 4.1 (прил. 3) ВСН 58-88(р) ; п. 4.1 СП 418.1325800.2018)

- капитальный ремонт или реконструкция: при необходимости, в соответствии с расчетными сроками службы, если иное не обосновано результатами обследований технического состояния конструкций, оснований, систем инженерно-технического обеспечения ОСИ, влияющих на обеспечение доступности лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) (п. 5.7, 5.8 СП 255.1325800.2016; п. 4.1 (прил. 3) ВСН 58-88(р) ; п. 4.1 СП 418.1325800.2018)

1.6. Название организации (учреждения): полное юридическое наименование - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет», согласно Уставу, краткое(ие) наименование(я) – ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; Сибирский федеральный университет; СФУ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), другие координаты:

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»: 660041, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Свободный, дом 79; сайт: sfu-kras.ru:

Общий отдел (канцелярия). 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10, ауд. Р5-07; телефон/факс: +7 (391) 244-86-25; e-mail: office@sfu-kras.ru

Приёмная комиссия. 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10 (библиотека), ауд. Б2-07; телефон: +7 (391) 206-20-04

Приёмная ректора. 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10 (библиотека), ауд. Р8-01. e-mail: rector@sfu-kras.ru

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, Российская Федерация, город Москва, улица Тверская, дом 11:

Справочная по входящей корреспонденции +7 (495) 547-13-16;

Для электронной формы обращений (только юридические лица): info@minobrnauki.gov.ru;

Для электронной формы обращений граждан – Электронная форма обращения (minobrnauki.gov.ru);

Горячая линия по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 8 (800) 222-55-71;

Горячая линия по вопросам поступления в вузы 8 (800) 301-44-55;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, **физическая культура и спорт**, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): виды спорта - футбол, регби, легкая атлетика, общая физическая подготовка

2.2. Виды оказываемых услуг: для учебно-образовательного процесса, без возрастных ограничений для спортивных и культурно-массовых мероприятий

2.3. Форма оказания услуг (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**):

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (**инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития**): допуск к учебно-тренировочным и физкультурно-оздоровительным занятиям допускается с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья лица с инвалидностью и иных групп населения с ограниченными возможностями передвижения (ч. 5 ст. 31 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ)

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта *
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
2	сменные кресла-коляски	Есть

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта *
1	2	3
3	адаптированные лифты	Административно-бытовой блок ДП-В: Доступно полностью всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации). Лифты» соответствует всем положениям (обязательным и рекомендательным) Сводов правил, относящихся к объекту или только обязательным положениям Свода правил СП 59.13330 (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
4	поручни	
4.1	Основная структурно-функциональная зона ОСИ: 2. Вход в здание (сооружение)	Административно-бытовой блок ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 2. «Вход в здание (сооружение). Поручни» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
4.2	Основная структурно-функциональная зона ОСИ: 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Административно-бытовой блок ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 3. «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации). Поручни» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
4.3	Основная структурно-функциональная зона ОСИ: 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Трибуны (Поле с искусственным покрытием; Универсальная спортивная площадка). ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 4. «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Трибуны. Поручни» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
4.4	Основная структурно-функциональная зона ОСИ: 5. Санитарно-гигиенические помещения	Санузлы (Административно-бытовой блок) ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 5. «Санитарно-гигиенические помещения. Санузлы. Поручни» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
		Душевые (Административно-бытовой блок) ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 5. «Санитарно-гигиенические помещения. Душевые. Поручни» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
5	пандусы	Административно-бытовой блок
5.1	Основная структурно-функциональная	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 2. «Вход в здание (сооружение). Пандусы» соответствует основным

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта *
1	2	3
	зона ОСИ: 2. Вход в здание (сооружение)	требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
5.2	Основная структурно-функциональная зона ОСИ: 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 3. «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации). Пандусы» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
5.3	Основная структурно-функциональная зона ОСИ: 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 4. «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Пандусы» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
6	подъемные платформы	Административно-бытовой блок Не требуется, объемно-планировочными и объемно-пространственными решениями ОСИ устройство перепадов высот более 3,0 м в пределах этажа не предусмотрено (п. 6.2.9 СП 59.13330.2016)
7	раздвижные двери	Административно-бытовой блок Установка не предусмотрена в соответствии ч. 7 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ: «в проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей».
8	доступные входные группы	Административно-бытовой блок
8.1	Главный вход	ВНД-И (к, о): Временно недоступно избирательно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске или имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Архитектурно-планировочные и организационные решения основной структурно-функциональной зоны структурно-функциональной зоны 2. «Вход в здание (сооружение). Главный вход» отсутствуют либо ранее не выполнены (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627). ДУ-И (с, г, у): Доступно условно избирательно для инвалидов, имеющих нарушения зрения, слуха и умственного развития. Архитектурно-планировочные и организационные решения основной структурно-функциональной зоны 2. «Вход в здание (сооружение). Главный вход» соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
8.2	Эвакуационные входы/выходы	ДЧ-И (к, о): Доступно частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске или имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Архитектурно-планировочные и организационные решения основной структурно-функциональной зоны 2 «Вход в здание

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта *
1	2	3
		(сооружение). Эвакуационные входы/выходы» соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627). ДУ-И (с, г, у): Доступно условно избирательно для инвалидов, имеющих нарушения зрения, слуха и умственного развития. Архитектурно-планировочные и организационные решения основной структурно-функциональной зоны 2. «Вход в здание (сооружение). Эвакуационные входы/выходы» соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Административно-бытовой блок
9.1	Санитарные узлы	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 5. «Санитарно-гигиенические помещения. Санузлы» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
9.2	Душевые	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 5. «Санитарно-гигиенические помещения. Душевые» соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
9.3	Раздевальные помещения	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 5. «Санитарно-гигиеническиепомещения. Раздевальные помещения» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Административно-бытовой блок ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочные элементы соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие	Поле с искусственным покрытием. Универсальная спортивная площадка. Административно-бытовой блок ДУ-В: Доступно условно всем. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 6 «Система информации на объекте» не соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта *
1	2	3
	расстройства функции зрения, слуха и передвижения	
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Поле с искусственным покрытием. Универсальная спортивная площадка. Административно-бытовой блок ДУ-В: Доступно условно всем. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 6 «Система информации на объекте» не соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Поле с искусственным покрытием. Универсальная спортивная площадка. Административно-бытовой блок ДЧ-И (г): Доступно частично избирательно для инвалидов, имеющих нарушения слуха. Архитектурно-планировочные и организационные решения основной структурно-функциональной зоны 6 «Система информации на объекте» соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
14	иные	Адаптация структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 1 (Территория, прилегающая к зданию (участок)), находящихся за границами земельного участка, ограничена в соответствии выполнения требования ч. 1 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ, согласно которых, технические решения, направленные на адаптацию ОСИ с целью обеспечения беспрепятственного доступа и уровня доступности услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями передвижения (МГН), должны выполняться в границах принадлежащего правообладателю земельного участка.

*

1. Классификация оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов ОСИ по состоянию (уровню) доступности принята с учетом положений и обоснований Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. N 627.

2. Здание ОСИ существующее, адаптация в части внесения изменений в объемно-

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта *
1	2	3
планировочные и конструктивные решения, влияющие на безопасность, выполняется после проведения технического обследования строительных конструкций, разработки и утверждения проектно-сметной документации (ст. 48 Градостроительного кодекса РФ).		

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги *
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Поле с искусственным покрытием. Универсальная спортивная площадка. Административно-бытовой блок ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 6 «Система информации на объекте» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 6 «Система информации на объекте» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по	Предусмотрено в соответствии внутренних приказов и распоряжений (Приказ «о проведении инструктажа» № 503 от 11.04.2016г. Приложение №1 Программа инструктажа. Приложение №2 Журнал. Приложение № 3 Перечень вопросов).

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги *
1	2	3
	вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Предусмотрено в соответствии внутренних приказов и распоряжений (Приказ № 1148 от 15.07.2016 «Об утверждении плана мероприятий»)
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Предусмотрено в соответствии внутренних приказов и распоряжений (Приказ № 1897 от 09.12.2016; Положение об организации образовательного процесса, комплексного сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от 28 июня 2018 г.)
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Предусмотрено в соответствии внутренних приказов и распоряжений (Приказ № 1897 от 09.12.2016; Положение об организации образовательного процесса, комплексного сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от 28 июня 2018 г.)
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортная доступность ОСИ осуществляется служебным транспортом, личным транспортом и общественным транспортом города Красноярска. Наименование остановки общественного пассажирского транспорта: «Гастроном» (ул. Академика Киренского). Номер, маршрут и тип общественного пассажирского транспорта (Распоряжение администрация города Красноярска от 31.12.2015 г. N 23-тр): - 2: Автовокзал "Восточный" - Академгородок (Дом ученых) - Автовокзал "Восточный" (автобус: большой). - 38: пос. Таймыр - Академгородок (Дом ученых) – пос. Таймыр (автобус: малый/средний). - 63: мкрн. Солнечный (ул. Светлова) - Академгородок (конечная) - мкрн. Солнечный (ул. Светлова) (автобус: большой). - 83: Академгородок (Дом ученых) - пр-т Ульяновский -

<table>
<tr><th>N п/п</th><th>Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги</th><th>Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги *</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Академгородок (Дом ученых) (автобус: средний/большой).
Наличие адаптированного пассажирского транспорта (Распоряжение администрация города Красноярска от 31.12.2015 г. N 23-тр):
<table>
<tr><th rowspan="2">Характеристики, влияющие на качество перевозок</th><th colspan="4">Номер маршрута, не менее (ед.)</th></tr>
<tr><th>2</th><th>38</th><th>63</th><th>83</th></tr>
<tr><td>- с низким расположением пола</td><td>16</td><td>1</td><td>2</td><td>17</td></tr>
<tr><td>- с вспомогательным средством для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>17</td></tr>
<tr><td>- с оборудованием для доступности и безопасности инвалидов и информационным обеспечением</td><td>16</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td></tr>
<tr><td>- с комплектом оборудования видеонаблюдения</td><td>20</td><td>7</td><td>12</td><td>17</td></tr>
<tr><td>- с визуальным текстовым информированием пассажиров</td><td>20</td><td>-</td><td>24</td><td>-</td></tr>
<tr><td>- с устройством, препятствующим началу движения</td><td>20</td><td>1</td><td>6</td><td>-</td></tr>
<tr><td>- с бегущей строкой для визуального информирования пассажиров</td><td>5</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td></tr>
</table>
«Расстояние / Время движения (пешком)» до объекта от остановки общественного пассажирского транспорта «Гастроном» (ул. Академика Киренского):
- четная сторона: 787 м / 20,5 мин.
- нечетная сторона: 855 м / 22,3 мин.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской</td><td>Предусмотрено в соответствии внутренних приказов и распоряжений (Приказ о допуске собаки-проводника)</td></tr>
</table>

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги *
1	2	3
	Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Административно-бытовой блок ДЧ-И(г): Доступно частично избирательно для лиц с инвалидностью, имеющих нарушения слуха. Архитектурно-планировочные и организационные решения основной структурно-функциональной зоны 6 «Система информации на объекте» соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Предусмотрено создание специального раздела на сайте в соответствии требований ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» (http://about.sfu-kras.ru/). Информация предусмотрена с учетом положений Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" (с изменениями и дополнениями)
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Предусмотрено в соответствии внутренних приказов и распоряжений
12	иные	
* Классификация оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов ОСИ по состоянию (уровню) доступности принята с учетом положений и обоснований Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики".		

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
1	**Территория, прилегающая к зданию (участок)**	
1.1	**В рамках текущего ремонта:**	
1)	Предусмотреть выделение дополнительных парковочных мест для автотранспортных средств, управляемых лицами с инвалидностью или их	2021 - 2030

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
	перевозящих из числа посетителей, на общедоступной территории ОСИ из расчета не менее 10% на расстоянии не далее 50 м пешеходной доступности адаптированного входа КПП (п. 5.2.1, 5.2.2 СП 59.13330.2016; п. 3.1.7 (28) прил. к решению Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 N В-299)	
2)	Предусмотреть выделение дополнительных парковочных мест для автотранспортных средств, управляемых лицами с инвалидностью или их перевозящих из числа посетителей, на закрытой территории ОСИ из расчета не менее 10% на расстоянии не далее 50 м пешеходной доступности адаптированного входа здания ОСИ (п. 5.2.1, 5.2.2 СП 59.13330.2016; п. 3.1.7 (28) прил. к решению Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 N В-299)	2021 - 2030
3)	Предусмотреть на закрытой территории ОСИ демонтаж выступающего на высоту более 0,015 м бордюрных камней, расположенных на пешеходных путях фронтально по ходу движения (п. 4.3, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.8 СП 59.13330.2016).	2021 - 2030
4)	Предусмотреть на закрытой территории ОСИ устройство на пешеходных путях движения, ведущих по кратчайшему пути от КПП к адаптированному входу ОСИ, а также к местах отдыха, имеющих фронтально по ходу движения перепады высот более 0,015 м, бордюрных пандусов (съездов), встроенных в пределы пешеходного пути движения (п. 4.3, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.8 СП 59.13330.2016).	2021 - 2030
1.2	**В рамках капитального ремонта или реконструкции:**	
1)	Предусмотреть на общедоступной территории ОСИ устройство выделенных от проезжих частей транспортных проездов пешеходных путей, доступных для МГН, ведущих от остановок общественного траспорта к адаптированному входу КПП закрытой территории ОСИ (п. 5.1.3-5.1.9 СП 59.13330.2016).	2021 - 2030
2	**Зона 2 (Вход(ы) в здание). Административно-бытовой блок**	
2.1	**В рамках текущего ремонта:**	
1)	Предусмотреть установку приставных пандусов по всей ширине дверных проемов входных групп, включая эвакуационные выходы, в местах с перепадом высот более 0,014 м (п. 6.1.5, 6.2.4, 6.2.9 СП 59.13330.2016; п. 9.3.8 СП 1.13130.2020).	2021 - 2030
2)	Предусмотреть в ограждении открытых лестниц входных групп, включая эвакуационные выходы, устройство дополнительных поручней на высоте 0,9 м с горизонтальными завершениями, выступающие не менее чем на 0,3 м с каждой стороны лестничного марша (п. 4.3, 5.1.12, 6.1.2 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
3)	Предусмотреть установку разделительных двусторонних ограждений на открытых лестницах входных групп эвакуационных выходов, имеющих поручни на высоте 0,9 м и/или горизонтальные завершения, выступающие не менее чем на 0,3 м с каждой стороны лестничного марша (п. 4.3, 5.1.12, 6.1.2 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
4)	Предусмотреть замену элементов заполнения дверных проемов входных групп, включая тамбуры и эвакуационные выходы, имеющих рабочие створки (дверного полотна) шириной менее 0,9 м и/или пороги более 0,014 м, на элементы заполнения дверных проемов, доступные для	2021 - 2030

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
	МГН (п. 6.1.5, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.9 СП 59.13330.2016; п. 9.3.8 СП 1.13130.2020).	
5)	Предусмотреть замену элементов заполнения дверных проемов входных групп эвакуационных выходов, включая тамбуры, имеющих глухие рабочие створки (дверного полотна), на элементы заполнения дверных проемов, имеющих смотровые панели (п. 6.1.5, 6.2.5 СП 59.13330.2016).	2021 - 2030
2.2	**В рамках капитального ремонта или реконструкции:**	
1)	Предусмотреть устройство пандуса, дублирующего лестницу входной группы главного входа (п. 4.1, 4.3, 6.1.2 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
3	**Зона 3 (Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации). Административно-бытовой блок**	
3.1	**В рамках текущего ремонта:**	
1)	Предусмотреть установку приставных пандусов по всей ширине дверных проемов, имеющих перепады высот более 0,014 м (п. 6.2.4, 6.2.9 СП 59.13330.2016; п. 9.3.8 СП 1.13130.2020).	2021 - 2030
2)	Предусмотреть в ограждении лестничных маршей и площадок лестничных клеток, устройство дополнительных поручней на высоте 0,9 м с горизонтальными завершениями, выступающие не менее чем на 0,3 м с каждой стороны лестничного марша (п. 4.3, 6.2.11 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
3)	Предусмотреть оснащение лестничных клеток 2-го и выше этажа эвакуационными стульями для обеспечения эвакуации групп мобильности М4 (п. 4.3, 6.2.25 СП 59.13330.2016; п. 9.1.3, 9.1.4, 9.3.1, 9.3.6 СП 1.13130.2020; п. 6.18 СП 136.13330.2012*).	2021 - 2030
4	**Зона 4 (Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта))**	
4.1	**В рамках текущего ремонта:**	
4.1А	**Поле с искусственным покрытием**	
1)	Предусмотреть организацию мест для лиц с инвалидностью на трибунах основного поля ОСИ (500 посадочных мест) из расчета не менее 5% с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и мест предполагаемого нахождения (п. 8.1.5 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
2)	Предусмотреть в ограждении лестничных маршей и площадок трибун, устройство дополнительных поручней на высоте 0,9 м с горизонтальными завершениями, выступающие не менее чем на 0,3 м с каждой стороны лестничного марша (п. 4.3, 6.2.11 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
4.1Б	**Универсальная спортивная площадка**	
1)	Предусмотреть организацию мест для лиц с инвалидностью на трибунах универсальной спортивной площадки ОСИ (48 посадочных мест) из расчета не менее 5% с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и мест предполагаемого нахождения (п. 8.1.5 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
2)	Предусмотреть в ограждении лестничных маршей и площадок трибун, устройство дополнительных поручней на высоте 0,9 м с горизонтальными завершениями, выступающие не менее чем на 0,3 м с каждой стороны лестничного марша (п. 4.3, 6.2.11 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
4.1В	**Административно-бытовой блок**	
1)	Предусмотреть организацию мест для лиц с инвалидностью в учебной аудитории (30 посадочных мест) из расчета не менее 5% с обязательным	2021 - 2030

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
	учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и мест предполагаемого нахождения (п. 8.1.9 СП 59.13330.2016)	
2)	Предусмотреть в помещениях учебных аудиториях расстановку технологического и другого оборудования с обеспечением подхода и зон досягаемости различного оборудования и мебели (п. 6.2.2, 8.1.7 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
3)	Предусмотреть оснащение помещений учебных аудиторий столами с учетом доступа МГН (п. 6.2.2, 8.1.7 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
4)	Предусмотреть организацию мест для лиц с инвалидностью в помещениях общего пользования пунктов общественного питания ОСИ из расчета не менее 5% с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и мест предполагаемого нахождения (п. 8.1.3, 8.4.6 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
5)	Предусмотреть устройство гардеробной стойки-барьера, доступной для МГН (п. 8.1.7 СП 59.133330.2016)	2021- 2030
4.2	**В рамках капитального ремонта или реконструкции:**	
4.2А	**Поле с искусственным покрытием**	
1)	Предусмотреть замену глухого ограждения балкона трибун на ограждение с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий для визуального обзора основного поля ОСИ (п. 4.2 (прил. Г (Г.14) СП 136.13330.2012*)	2021 - 2030
5	**Зона 5 (Санитарно-гигиенические помещения). Административно-бытовой блок**	
5.1	**В рамках текущего ремонта:**	
5.1.1	**В уборных для МГН**, расположенных в санитарных узлах на каждом этаже ОСИ из расчета не менее 5% (п. 6.3.2 СП 59.13330.2016), предусмотреть:	
1)	- замена унитаза с обязательным учетом доступа и психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016).	2021- 2030
2)	- замена умывальника с обязательным учетом доступа и психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3, 6.4.1 СП 59.13330.2016; п. 8.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*)	2021- 2030
3)	- размещение откидных (поворотных) и/или стационарных опорных поручней для рук с двух продольных сторон унитаза с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий и технических требований к опорным стационарным устройствам (п. 6.3.3, 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 8.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*; п. 5.2.8.4, прил. Г (Г.4) ГОСТ Р 51261-2017)	2021- 2030
4)	- размещение опорных поручней для рук с двух сторон умывальника с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий и технических требований к опорным стационарным устройствам (п. 6.3.3, 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 8.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*; п. 5.2.8.9, прил. Г (Г.9) ГОСТ Р 51261-2017)	2021- 2030
5)	- размещение бумагодержателя с обязательным учетом доступа и психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 8.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*).	2021- 2030
6)	- размещение крючка для костылей и других принадлежностей с	2021-

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
	обязательным учетом доступа и психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3, 6.4.2 СП 59.13330.2016).	2030
7)	- размещение крючка для сумки, одежды с обязательным учетом доступа и психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016; п. 4.2, прил. А(А.3), Г(Г.7, Г.8) СП 136.13330.2012*)	2021-2030
8)	- размещение зеркала с обязательным учетом доступа и психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 8.10 СП 136.13330.2012*)	2021-2030
9)	- размещение сушки для рук (фена) с обязательным учетом доступа и психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 4.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*).	2021-2030
10)	- установку водопроводных кранов с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.9, 6.4.2 СП 59.13330.2016)	2021-2030
5.1.2	**В душевых, доступных для МГН**, расположенных на каждом этаже ОСИ в составе раздевальных комнат из расчета не менее 5% (п. 6.3.2 СП 59.13330.2016), предусмотреть:	
1)	- размещение крючка для костылей и других принадлежностей с обязательным учетом доступа и психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3, 6.4.2 СП 59.13330.2016).	2021-2030
2)	- размещение крючка для сумки, одежды с обязательным учетом доступа и психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016; п. 4.2, прил. А(А.3), Г(Г.7, Г.8) СП 136.13330.2012*)	2021-2030
3)	- установку ручного душа с водопроводных кранов с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.5, 6.3.9, 6.4.2 СП 59.13330.2016)	2021-2030
5.1.3	**В раздевальных помещениях** предусмотреть:	
1)	- размещение специально оборудованных мест, доступных для инвалидов, из расчета не менее 5% от общего количества занимающихся с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.1, 6.3.2, 8.1.3, 8.5.12 СП 59.13330.2016)	2021-2030
2)	- размещение сушки для рук (фена) с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 4.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*)	2021-2030
3)	- размещение скамьи с учетом доступа МГН (п. 8.5.11 СП 59.13330.2016)	2021-2030
5.2	**В рамках капитального ремонта или реконструкции:**	
5.2.1	**В уборных для МГН**, расположенных в санитарных узлах на каждом этаже ОСИ из расчета не менее 5% (п. 6.3.2 СП 59.13330.2016), предусмотреть:	
1)	- устройство проходов между рядами кабин уборных и писсуаров в мужских санитарных узлах и между рядами кабин уборных в женских санитарных узлах шириной с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.8 СП 59.13330.2016)	2021-2030
6	**Зона 6 (Система информации и связи). Административно-бытовой блок. Поле с искусственным покрытием. Универсальная спортивная площадка**	

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
6.1	**В рамках текущего ремонта:**	
6.1.1	**Пересмотреть систему информации и связи в части размещения визуальных средств** при организации доступности ОСИ с учетом требований действующего нормативно-правового законодательства РФ (ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. 4.1, 4.3, 6.5.1 СП 59.13330.2016). Предусмотреть:	2021-2030
1)	- размещение на входе со смежной территории ОСИ информационной тактильной мнемосхемы с указанием наименования и размещения объектов на территории, доступных пешеходных путей с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. (ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. 4.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.3, 6.5.1 СП 59.13330.2016).	2021-2030
2)	- обозначение дополнительных парковочных мест для автотранспортных средств, управляемых лицами с инвалидностью или их перевозящих из числа посетителей, на общедоступной территории при КПП и/или на закрытой прилегающей территории с учетом градостроительных требований и функционального назначения ОСИ (п. 5.1.13, 5.2.1, 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 3.1.7 (8, 28) прил. к решению Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 N В-299).	2021-2030
3)	- размещение при выделенных парковочных местах на общедоступной территории при КПП ОСИ информационной тактильной мнемосхемы с указанием наименования и размещения объектов на закрытой территории, доступных пешеходных путей и мест устройства адаптированного(ых) входа(ов) в здание(я), с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля (ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. 4.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.3, 6.5.1 СП 59.13330.2016)	2021-2030
4)	- обозначение при необходимости элементов ОСИ (Административно-бытовой блок. Поле с искусственным покрытием. Универсальная спортивная площадка), доступных для МГН, знаками доступности: входы и выходы, доступные для МГН; зоны предоставления услуг для инвалидов; универсальные и доступные кабины уборных; гардеробы и раздевальные; лифты и другие подъемные устройства, доступные для инвалидов; пути эвакуации инвалидов; безопасные зоны; специальные зоны отдыха и ожидания для МГН (п. 6.5.1, 6.5.9 СП 59.13330.2016; 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019).	2021-2030
5)	- размещение при входе в здание ОСИ (Административно-бытовой блок) информационной тактильной таблички-вывески с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов), выполненных с применением рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 4.3, 5.1.3, 6.5.9 СП 59.133230.2016; прил. А (А.2) СП 136.13330.2012*; п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019)	2021-2030
6)	- обозначение при необходимости прозрачных полотен наружных и внутренних дверей ОСИ (Административно-бытовой блок) яркой контрастной маркировкой (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016).	2021-2030
7)	- размещения в вестибюле 1-го этажа, в лифтовых холлах 2-го и выше этажа ОСИ (Административно-бытовой блок) информационных тактильных мнемосхем (тактильных схем движения), отображающих информацию о помещениях целевого назначения и путях передвижения (п. 8.1.6 СП 59.13330.2016)	2021-2030

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
8)	- обозначение крайних ступеней каждого лестничного марша наружных лестниц входных групп ОСИ (Административно-бытовой блок) контрастными или контрастными фотолюминесцентными полосами (п. 5.1.12, 6.2.29 СП 59.13330.2016).	2021-2030
9)	- обозначение крайних ступеней каждого лестничного марша внутренних эвакуационных лестниц ОСИ (Административно-бытовой блок) контрастными или контрастными фотолюминесцентными полосами (п. 5.1.12, 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016).	2021-2030
10)	- обозначение крайних ступеней каждого лестничного марша трибун ОСИ (Поле с искусственным покрытием. Универсальная спортивная площадка) контрастными или контрастными фотолюминесцентными полосами (п. 5.1.12, 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016).	2021-2030
11)	- размещение информирующих тактильных табличек с указанием номера и назначения помещений ОСИ (Административно-бытовой блок) с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки (п. 6.3.6, 6.5.1, 6.5.9 СП 59.13330.2016; п. 4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019)	2021-2030
12)	- цифровое обозначение этажа ОСИ (Административно-бытовой блок) на боковом откосе входного проема в лифт (п. 6.2.16 СП 59.13330.2016)	2021-2030
13)	- контрастное сочетание цветов: полотно двери на путях эвакуации – стена; дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п. (п. 6.2.23, 6.4.1 СП 59.13330.2016)	2021-2030
14)	- нумерация шкафов раздевальных ОСИ (Административно-бытовой блок), выполненных рельефным шрифтом и на контрастном фоне (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	2021-2030
15)	- выделение мест для зрителей на креслах-колясках как на трибунах ОСИ (Поле с искусственным покрытием. Универсальная спортивная площадка), так и перед трибунами, в том числе на уровне зоны проведения соревнований (п. 8.1.5, 8.5.2 СП 59.13330.2016)	2021-2030
6.1.2	**Предусмотреть акустические средства** в части:	
1)	- размещения информационного терминала с информацией об объекте, оказываемых услуг и иной информации, в вестибюле 1-го этажа здания ОСИ (Административно-бытовой блок) (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016).	2021-2030
2)	- оснащение или подключение специальных персональных приборов усиления звука в учебных аудиториях и на посту охраны ОСИ (Административно-бытовой блок) (п. 8.1.9 СП 59.133330.2016).	2021-2030
3)	- размещение кнопки вызова сопровождающего при парковочных местах для автотранспортных средств, управляемых лицами с инвалидностью или их перевозящих из числа посетителей, для оказания ситуационной помощи при посадки/высадки и для сопровождения к входу в ОСИ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 5.1.1, 5.1.3, 6.4.2, 6.5.1 СП 59.133230.2016; прил. А (А.1) СП 136.13330.2012*).	2021-2030
4)	- устройства или подключение системы усиления звука, индивидуального или коллективного пользования, в зонах расположения трибун ОСИ (Поле с искусственным покрытием. Универсальная спортивная площадка) (п. 8.1.9 СП 59.133230.2016)	2021-2030
5)	- размещение оборудования систем тревожной сигнализации или	2021-

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
	систем двухсторонней громкоговорящей связи в замкнутых пространств ОСИ (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны) с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.2.2, 6.4.2, 6.5.8 СП 59.133230.2016)	2030
6)	- устройство дублирования или подключение системы двусторонней связи в санитарных узлах над дверью комбинированным устройством звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации (п. 6.5.8 СП 59.133230.2016)	2021-2030
6.1.3	**Пересмотреть систему информации и связи в части размещения тактильных средств** для организации предупреждения на коммуникационных путях на территории и в здании ОСИ с учетом требований действующего нормативно-правового законодательства с разработкой проектно-сметной документации (ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. 4.1, 4.3, 6.5.1 СП 59.13330.2016). Предусмотреть:	
1)	- размещение наружных тактильно-контрастных указателей при организации предупреждения на коммуникационных путях территории с учетом требований действующего нормативно-правового законодательства с разработкой проектно-сметной документации (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016; п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018)	2021-2030
2)	- размещение напольных тактильно-контрастных указателей при организации предупреждения на коммуникационных путях ОСИ (Административно-бытовой блок) с учетом требований действующего нормативно-правового законодательства с разработкой проектно-сметной документации (п. 6.2.3 СП 59.13330.2016; п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018)	2021-2030

*

1. Проект решений по адаптации ОСИ и обеспечения доступности услуг по срокам их выполнения и по объемам работ выполняется с учетом объема финансового обеспечения (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. N 627, Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309).

2. Адаптация ОСИ в части внесения изменений в объемно-планировочные и конструктивные решения, влияющие на безопасность здания, выполняется после проведения технического обследования строительных конструкций, разработки и утверждения проектно-сметной документации (ст. 48 Градостроительного кодекса РФ).

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки *
1	2	3
1	Актуализация и внесение изменений в управленческие решения в части обеспечения лицам с инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий с учетом изменений нормативно-правового законодательства	2021-2030

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки *
1	2	3
2	Актуализация и внесение изменений в должностные инструкции и проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с лицами с инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг с учетом актуализации управленческих решений, изменений нормативно-правового законодательства и уровня адаптации объекта	2021-2030
3	Оформление заявок на составление технических заданий на проведение технического обследования строительных конструкций, на разработку проектно-сметной документации, на проведение работ в рамках текущего или капитального ремонта и реконструкции в части адаптации ОСИ с учетом актуализации управленческих решений, изменений нормативно-правового законодательства и уровня адаптации объекта	2021-2030
4	Развитие инклюзивного образования в учреждении с учетом изменений нормативно-правового законодательства и технологий инклюзивного образования:	2021-2030
4.1	- внесение изменений в план мероприятий по созданию толерантной социокультурной среды	2021-2030
4.2	- внесение изменений в методики обучения, исходя из их доступности для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья	2021-2030
4.3	- проведение консультаций для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья по вопросам физической реабилитации и социальной адаптации с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких обучающихся	2021-2030
* Проект решений по адаптации ОСИ и обеспечения доступности услуг по срокам их выполнения и по объемам работ выполняется с учетом объема финансового обеспечения (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. N 627, Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309).		

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от _____ 20____ г.
2. Акта обследования объекта от _____ 20____ г.